

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO:						
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASIMISMO EL CAMBIO DE FUSIBLES Y PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CHASIS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	16.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA ÁREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	INTERRUPTOR	175.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE SUSPENDER MARCA MAGG MODELO BL PLUS 80 FLUORESCENTE PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	17.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.004	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRILICO, GABINETES Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE SUSPENDER DE 2X30 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, INCLUYE: REVISIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	30.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES Y LÁMPARAS FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 3x17 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, INCLUYE REVISIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	17.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES Y LÁMPARAS FLUORESCENTE TIPO CURVALUM PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 2X32 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE REVISIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	239.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y LÁMPARA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DOBLE BIAJ DE 26 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN Y CUERPO DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	7.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.008	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL DIFUSOR, CUERPO DE ALUMINIO Y LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA TIPO BOLA ARBOTANTE DE 20 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE REVISIÓN, FIJACIÓN MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	12.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.009	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y LÁMPARA DE EMPOTRAR MR16 50 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE REVISIÓN, FIJACIÓN MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	12.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.010	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	99.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.011	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE, INCLUYE PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	15.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
IE.012	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA INCLUYE PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PIEZA	10.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; INCLUYE PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PIEZA	158.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX REGULADO POLARIZADO COLOR NARANJA, INCLUYE PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PIEZA	22.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD DE 1/2 VUELTA, INCLUYE PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PIEZA	4.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.016	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL MODELO T8 A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD MARCA LJ MOD QAPV3, LAMPARA T8 DE 2X32 BASE G13 INCLUYE REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y CUERPO DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	10.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
IE.017 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES PARA luminario de empotrar en piso, para exteriores, de 150 w, cuerpo de acero inoxidable, housing de polipropileno, anillo de acero inoxidable, empaque de silicón termoformado, cristal templado de 6mm, tornillería de acero inoxidable, reflector y portalámparas direccional, Marca LJ Iluminación, modelo pcjd-150 hq-m1-1, de ø=26cm y h=0 42cm, tipo de bulbo T8, base rx7s, balastro electrónico universal 120/277v, INCLUYE: REVISIÓN, FIJACION Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y CUERPO DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PZA	6.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.018 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA AJUSTE DE CONEXIONES, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO A Sensor de movimiento pasivo infrarrojo para exteriores wattage/va 1000w/500va @ 120v 60 hz, c.a. Cobertura de 200°, color blanco, catálogo IPS200-10, Marca Leviton INCLUYE REVISIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.019 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA AJUSTE DE CONEXIONES, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO A Fotocelda servicio Intemperie, para montaje en tubo de 13 mm de diametro, 3 polos, 127 v c.a., 60 hz, para sistema de alumbrado exterior, catálogo 5321LT8, Marca York. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta INCLUYE: REVISIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.020 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE JAULA DE PARARAYOS A BASE DE PUNTAS FARADAY DE 25 CM CON BASE TRIANGULAR DE COBRE BRONCE CON CABLE DE COBRE TRENZADO ESPECIAL CALIBRE 14 DE 28 HILOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.021 PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO TIPO CAMPANA DE EMPOTRAR EN PLAFOND DE 175 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, INCLUYE: REVISIÓN, FIJACION, LAMPARA FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	3.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO TIPO CAMPANA DE EMPOTRAR EN PLAFOND DE 175 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, INCLUYE: REVISION, FIJACION, LAMPARA FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	51.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED CURVALUM T8 DE 18 WATTS MARCA TECNOLOGIA LED PARA SUSTITUIR TUBO FLUORESCENTE TIPO CURVALUM PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 32 WATTS INSTALADAS EN EL TERCER PISO EN EL AREA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDITORIO Y PRIMER PISO, INCLUYE DESINSTALACION DE TUBOS ACTUALES , RETIRO DE BALASTRA, RECONEXION, INSTALACION DE TUBOS LEDS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	350.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.024	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DE LED Classic A19 8.5W, MARCA PHILIPS, LUZ CLARA/FRIA 6500°K, BASE E27, 110-130V. PARA SUSTITUIR FOCO AHORRADOR ESPIRAL EN LAS AREAS DONDE INDIQUE EL PERSONAL DE LA CCJ, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	10.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
IE.025	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SLIMLINE DE LED DE 36 WATTS 2.40 M , Modelo DGAXX-576XT MARCA TECNOLOGIA LED, PARA SUSTITUIR LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 1x75 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE:RETIRO DE TUBOS FLUORESCENTES, RETIRO DE BALASTRAS, INSTALACION, GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	8.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
IE.026 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE 61 X 61 TIEMPOTRAR MARCA LITHONIA CAT 2PM3N G B 2 U316 9LD MVOLT GEB10IS NOM LUMINARIA DE 0.61 X 0.61 X 13 CM. DE FONDO TIPO DE EMPOTRAR CON 2 TUBOS LED CURVALUM T8 DE 18 WATTS MARCA TECNOLOGIA LED. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA INSTALAR DONDE INDIQUE EL PERSONAL DE LA CCJ. TAMBIEN INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.C.T.	GTE	4.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO LUMINARIAS NUEVAS DE ADVERTENCIA COLOR ROJO, ASÍ COMO EL DESMANTELAMIENTO DE LAS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN.	PZAS	4.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE EN EL TEXTO ESPECIFICÓ 4 LUMINARIAS	CUMPLE CON LO REQUERIDO
REUBICACIÓN DE LUMINARIOS EN PASILLO EN BIBLIOTECA	PZAS	7.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE EN EL TEXTO ESPECIFICÓ LAS 7 LUMINARIAS	CUMPLE CON LO REQUERIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, ASÍ COMO SU CABLEADO Y CANALIZACIÓN EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA, TOMANDO LA ALIMENTACIÓN DEL CONTACTO EXISTENTE DEL ÁREA DE LA SALA DE CONSULTA ATRAVESANDO EL MURO.	PZA	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE EN EL TEXTO ESPECIFICÓ EL CONTACTO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
INCLUIR LA NOTA: ESTA COTIZACIÓN, COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO; LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE PARCIALMENTE CON LO SOLICITADO, YA QUE EL TEXTO NO ES ESTRICTAMENTE EL MISMO
PRESENTAR SU DOCUMENTACIÓN FOLIADA, EN HOJAS MEMBRETADAS Y FIRMADAS.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE PARCIALMENTE CON LO SOLICITADO, YA QUE NO FOLIÓ SU DOCUMENTACIÓN LEGAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

12/07/2016

DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
CURRÍCULUM DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, EN EL QUE CONSTE SU EXPERIENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIONES Y DE QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA PROPIA PARA DICHO SERVICIO, INCLUYENDO LOS DATOS MÁS RELEVANTES QUE CONSIDERE PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS, EN EL QUE MANIFIESTE A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y QUE EN SU PROPUESTA TOMÓ EN CUENTA LO REQUERIDO POR LA SCJN ANEXO 2 DE LA CONVOCATORIA BASES.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
DEVOLVER TODA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y/O PUBLICADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL RESPECTIVO APODERADO LEGAL DEL CONCURSANTE.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
TESTIMONIOS DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DEBIDAMENTE INSCRITOS ANTE LOS REGISTROS QUE DETERMINE LA LEY, EN QUE CONSTEN SU CONSTITUCIÓN, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUS REFORMAS EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR UN ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO.	DOCTOS	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

12/07/2016

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
TESTIMONIO EN EL QUE CONSTE EL ACTO JURÍDICO EN VIRTUD DEL CUAL SE HAYA CONFERIDO AL APODERADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE LA CAPACIDAD LEGAL PARA ACTUAR EN SU NOMBRE EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.	DOCTOS	1.00	N/A	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL APODERADO LEGAL DEL PARTICIPANTE, PERSONA FÍSICA O JURÍDICA COLECTIVA EN QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE LE HA RESCINDIDO ALGÚN INSTRUMENTO CONTRACTUAL POR LA SCJN, EL CJF O EL TRIBUNAL ELECTORAL; ENTRE SUS REPRESENTANTES O SOCIOS NO SE ENCUENTRA ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL; NO TIENE CONOCIMIENTO DE QUE SUS SOCIOS O REPRESENTANTES TENGAN ALGUNA RELACIÓN FAMILIAR, PROFESIONAL, LABORAL O DE NEGOCIOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SCJN QUE INTERVIENEN EN LA ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS; QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO A PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CONCURSO MERCANTIL, CONCURSO DE ACREDORES O HUELGA ESTALLADA, QUE NO ESTÁ INHABILITADA POR LA APF; QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS Y QUE NO PARTICIPAN EN EL CAPITAL SOCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS INHABILITADAS ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA BASES.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, SALVO QUE EL NÚMERO DE CONCURSO PÚBLICO SUMARIO ES INCORRECTO.	CUMPLE CON LO REQUERIDO
DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL DOMICILIO DEL PARTICIPANTE, DE NO MÁS DE SEIS MESES DE EXPEDIDO POR ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, YA QUE SU CÉDULA FISCAL ES DE FEBRERO DE 2016 Y EL DOMICILIO QUE REFIERE COINCIDE CON SU ESCRITO	NO CUMPLE CON LO REQUERIDO DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO ESTÁ A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN EL DOMICILIO DEL CUAL PRESENTA COMPROBANTE, RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN ANEXO 4 DE LA CONVOCATORIA BASES.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, SALVO QUE EL NÚMERO DE CONCURSO PÚBLICO SUMARIO ES INCORRECTO.	CUMPLE CON LO REQUERIDO
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.	DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

12/07/2016

**DICTÁMEN RESOLUTIVO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016**

CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. ANEXO 5 DE LA CONVOCATORIA BASES.		DOCTO.	1.00	CUMPLE CON LO REQUERIDO, EXCEPTO PORQUE INDICA OTROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL TEXTO, DIFERENTES A MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
INDICACIÓN DE SI SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL CATÁLOGO REFERENCIAL DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SCJN.		DOCTO.	1.00	NO LO ESPECIFICÓ	NO LO ESPECIFICÓ	NO LO ESPECIFICÓ
OBSERVACIONES						
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO				SE CONSIDERA TÉCNICAMENTE VIABLE, YA QUE CUMPLE EN SU MAYORÍA CON LO SOLICITADO	SE CONSIDERA TÉCNICAMENTE VIABLE, YA QUE CUMPLE EN SU MAYORÍA CON LO SOLICITADO	SE CONSIDERA TÉCNICAMENTE VIABLE, YA QUE CUMPLE EN SU MAYORÍA CON LO SOLICITADO

ELABORÓ



L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ

MINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN XALAPA

REVISÓ



DR. FRANCISCO BERLÍN VALENZUELA

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN XALAPA, VERACRUZ

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

12 DE JULIO DE 2016

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO,
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016

CONCEPTOS	UNIDAD	ROGELIO MACÍAS JIMÉNEZ	HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES OLINQUI, S.A. DE C.V.
Presupuesto completo (incluye IVA) de los trabajos de mantenimiento eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa, Veracruz.	PESOS	312,676.25	306,039.77	315,916.93
Vigencia mínima de precios de 60 días hábiles	DIAS	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
Plazo de ejecución del servicio de 30 días naturales	DIAS	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
Lugar de entrega del servicio en las instalaciones de la CCJ Xalapa	DOCTO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
Garantía de los trabajos	DOCTO	CUMPLE CON LO REQUERIDO, SEÑALÓ UN AÑO	NO MENCIONA DATO ALGUNO	NO MENCIONA DATO ALGUNO
Indicar datos bancarios para pago	DOCTO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE CON LO REQUERIDO
Forma de pago, 100% a la entrega del servicio	DOCTO	CUMPLE CON LO REQUERIDO	CUMPLE PARCIALMENTE CON LO REQUERIDO, YA QUE NO INDICA PAGO POSTERIOR A LA ENTREGA	CUMPLE CON LO REQUERIDO
OBSERVACIONES		EL COSTO ESTIMADO POR LA DGIF PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ANTES DE IVA FUE DE \$366,395.11, POR LO QUE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE CONSIDERARON VIABLES AL NO REBASAR EL IMPORTE TOPE.		
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO		FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE


ELABORÓ



L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

REVISÓ



DR. FRANCISCO BERLÍN VALENZUELA

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

"Este documento es parte integrante de la versión pública de los dictámenes resolutivos técnico y económico correspondientes al procedimiento de contratación No. ELECTRICO/CCJ XAL/2016".